



13.01.2021
g. N. Zajac

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BUSKU-ZDROJU

ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrój
tel: 41 3783573, fax: 41 3782788, e-mail: psse.buskozdroj@pis.gov.pl, www.pssebusko.pl

SE.I a- 4261/195 /20

Busko-Zdrój, dnia 2021-01-11

OCENA OKRESOWA



Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za 2020 r.
dla wodociągu sieciowego Gołuchów/Górki

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.)
- art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)
- § 22 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz.2294) oraz na podstawie sprawozdań (§ 10 ust.1) z wyników badań laboratoryjnych wody (badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej na podstawie wyników przekazywanych do PPIS w Busku-Zdroju ze wskazaniem miejsca poboru), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju przedstawia poniżej okresową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Pobrane próby w ramach nadzoru sanitarnego PPIS w Busku – Zdroju oraz w ramach kontroli wewnętrznej właściciela/zarządcy za 2020r. (na podstawie wyników przekazanych do PPIS) ze wskazaniem miejsca poboru (tabela).

niepodległa



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BUSKU-ZDROJU**

ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrój
tel: 41 3783573, fax: 41 3782788, e-mail: psse.buskozdroj@pis.gov.pl, www:pssebusko.pl

TABELA:

POBRANYCH PRÓB WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI ORAZ ILOŚĆ WYDANCH OCEN

WODOCIĄG GOŁUCHÓW/GÓRKI	mok „A”	mop „B”	Liczba wydanych ocen	RAZEM l. prób
Kontrole PPIS	Ib/71/N/20 z dn. 19.02.20 – Kije OZ Ib/147/N/20 z dn. 14.05.20 – Gołuchów UW Ib/226/N/20 z dn. 10.08.20 – Kije apteka Ib/344/N/20 z dn. 07.12.20 – Gołuchów hydrofornia	LHS.9051.1.192.2020 z dn. 19.03.20 – Kije Urząd Gminy	5	5
Kontrole KW	Ib/233/S/20 z dn. 13.04.20 – Gołuchów UW Ib/424/S/20 z dn. 27.07.20 – Kije OZ Ib/611/S/20 z dn. 06.10.20 – Włoszczowice PKP Ib/709/S/20 z dn. 19.11.20 – Gołuchów hydrofornia	Nr 863/01/2020 z dn. 09.12.2020r. oraz NrS2/12/PG-000/634-103/2020 z dn. 05.12.2020r. - Gołuchów Ujecie	5	5
Razem PPIS / KW			10	10

Legenda:

PPIS – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju
KW- kontrola wewnętrzna prowadzona przez przedsiębiorcę wodociągowego
mok –parametry objęte monitoringiem grupy A
mop –parametry objęte monitoringiem grupy B
■ - nie dotyczy

więgodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BUSKU-ZDROJU

ul. Stefana Batorego 2 , 28-100 Busko-Zdrój
tel: 41 3783573, fax: 41 3782788, e-mail: psse.buskozdroj@pis.gov.pl, www:pssebusko.pl

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju stwierdza, że jakość wody w wodociągu publicznym Gołuchów/Górki w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w części A i B zał.nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2017r. poz.2294)

Uzasadnienie:

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Gołuchów/Górki w 2020r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej nad jakością wody do spożycia przez PPIS w Busku Zdroju, wykazały jej zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministara Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r poz. 2294)

Ponadto firma Deco – Therm, Adrian Dekiel, Dębno 40a, Nowa Słupia w 2020r. przeprowadziła w ramach kontroli wewnętrznej 5 badań jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem na 2020r. We wszystkich przypadkach jakość wody odpowiadała wymagom sanitarnym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie przedstawionych przez zarządcę wodociągu sprawozdań z wyników badań wydał 5 bieżących ocen o jakości wody oraz 5 bieżących ocen jakości wody na podstawie sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli urzędowej.

Ocenę jakości wody z wodociągu sieciowego Gołuchów/Górki Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców o czym stanowi art. 12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z dnia 2020 r. poz. 2028).

MS/KP

Otrzymują:

- 1.Deco – Therm
Adrian Dekiel, Dębno 40 a
26 -006 Nowa Słupia

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

Krzysztof Socha

Do wiadomości:

- 1.Wójt Gminy Kije, 28 – 404 Kije
- 2.a/a

niepodlega