



24/03/20
P. M. Stankiewicz
B

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BUSKU-ZDROJU

ul. Stefana Batorego 2 , 28-100 Busko-Zdrój
tel: 41 3783573, fax: 41 3782788, e-mail: psse.buskozdroj@pis.gov.pl, www:pssebusko.pl

SE.Ia-4261/ 2a /20

Busko-Zdrój, dnia 2020-03-20



ROCZNA, OBSZAROWA OCENA
JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE
GMINY KIJE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju zgodnie z § 23.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **obszarową ocenę jakości wody na terenie gminy Kije za rok 2019.**

Monitoring jakości wody do spożycia (parametry objęte monitoringiem grupy A i parametry objęte monitoringiem grupy B) realizowany jest w ramach kontroli urzędowej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju oraz w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządców wodociągów.

Monitoring jakości wody do spożycia przez ludzi to regularne, specjalistyczne badanie ich parametrów. Jego wyniki dostarczają informacji o ilościowym i jakościowym stanie wód i w razie potrzeby sygnalizują ewentualne zagrożenia oraz wynikającą z nich konieczność podjęcia odpowiednich działań zapobiegawczo – naprawczych.

1. Nadzorem sanitarnym na terenie gminy Kije objęty jest wodociąg:

- Gołuchów/Górki.

2. Jednostką odpowiedzialną za jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg Gołuchów/Górki jest:

Deco – Therm, Dębno 40a

26 – 006 Nowa Słupia

3. Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania

Lp.	Przedsiębiorca	Wodociąg (produkcja wodociągu)	Produkcja łączna	Rodzaj uzdatniania
1	Gmina Kije	Gołuchów/Górki (410m ³ /dobę)	410 m ³ /dobę	-

niepodlega

4. Łączna liczba ludności zaopatrywana w wodę przez gminne wodociągi: 4 530 osób

5. Liczba zbadanych prób:

Właściciel	Wodociąg	Sprawozdanie z badań
Gmina Kije		Ib/77/N/19 z dn 25.02.19 –Ośrodek Zdrowia Kije Ib/205/N/19 z dn. 13.05.19 –Apteka Kije Ib/290/N/19 z dn. 12.08.19 –Osrodek Zdrowia Kije Ib/439/N/19 z dn. 18.11.19 -Szkoła Podstawowa Kije LHS.9051.1.163.2019 z dn. 18.03.19 – Urząd Gminy Kije
	Gołuchów/Górki	Ib/308/S/19 z dn. 30.04.19 – hydroformia Gołuchów Ib/564/S/19 z dn. 15.07.19 – ujęcie wody Gołuchów Ib/850/S/19 z dn. 08.10.19 – ujęcie Gołuchów Ib/1055/S/19 z dn. 14.12.19 – ujęcie wody Gołuchów Gołuchów LHS.9051.2.2129.2019, nr 771/01/2019 z dn.18.12.19 – ujęcie Gołuchów

6. Przekroczenia wartości dopuszczalnych

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia przez PPIS w Busku-Zdroju oraz kontroli wewnętrznej zarządcy wodociągu wodociąg Gołuchów/Górki, we wszystkich przypadkach wykazały jej zgodność w badanym zakresie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294)

7. Prowadzone postępowanie administracyjne

W roku 2019 nie prowadzono postępowania administracyjnego.

8. Działania naprawcze

Wszystkie analizy wody do spożycia w wodociągu publicznego Gołuchów/Górki wykazały jej zgodność w badanym zakresie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – **działania naprawcze nie były wymagane.**

9. Ocena ryzyka zdrowotnego związanego ze stwierdzoną nieodpowiednią jakością wody

W 2019r. nie stwierdzono pogorszenia stanu zdrowia spowodowanego nieodpowiednią jakością wody przeznaczonej do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju przekazuje powyższą obszarową ocenę właściwemu **wójtowi**/burmistrzowi/prezydentowi miasta, jako informację konieczną do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości - § 23 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)
MS/KP

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
mgr inż. Grzegorz Wojciechowski

Otrzymują:

1. Deco-Therm, Adrian Dekiel
Dębno 40 a, 26 – 006 Nowa Słupia
2. Wójt Gminy Kije, 28- 404 Kije
3. a/a