



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BUSKU-ZDROJU

☎ 41 378-35-73

Fax 41 378-27-88

P. J. Brzezina


22.01.2018

SE.I a- 4261/ 255 /17

Busko-Zdrój, dnia 2018-01-10

J. A. Galiński
14.01.18

OCENA OKRESOWA



**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za 2017 r.
dla wodociągu sieciowego Gołuchów/Górki**

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1261),
- art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.),
- §19 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 poz.1989) oraz na podstawie sprawozdań (§ 8 ust.2) z wyników badań laboratoryjnych wody (badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej na podstawie wyników przekazywanych do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju ze wskazaniem miejsca poboru), przedstawia poniżej okresową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Pobrane próby w ramach nadzoru sanitarnego PPIS w Busku – Zdroju oraz w ramach kontroli wewnętrznej właściciela/zarządcy za 2017r.,(na podstawie wyników przekazanych do PPIS) ze wskazaniem miejsca poboru (tabela).

WODOCIĄG GOŁUCHÓW/GÓRKI	mok	mop	Liczba wydanych ocen	RAZEM l. prób
Kontrole PPIS	Ib/56/N/17 z dn 28.02.17 –OZ Kije Ib/122/N/17 z dn. 09.05.17 – Apteka Kije Ib/217/N/17 z dnia 28.08.17 – SP Kije	L.HS.9051.1.181.2017 z dn. 23.03.17 – Urząd Gminy Kije		4
Kontrole KW	Ib/389/S/17 z dn. 23.05.17 – ujęcie Gołuchów/Górki Ib/655/S/17 z dn. 01.08.17 – ujęcie Gołuchów/Górki Ib/823/S/17 z dn. 26.09.17 – ujęcie Gołuchów/Górki Ib/1072/S/17 z dn. 21.12.17 – ujęcie Gołuchów/Górki 3299/10/2017/F/1/P/1 oraz 3299/10/2017/F/2/P/1 z dn.22.12.18r Gołuchów ujęcie (w zakresie substancji promieniotwórczych)	L.HS.9051.2.2356.2017 z dn. 18.12.17 – Gołuchów ujęcie	7	7
Razem PPIS / KW			7	11

Legenda:

- PPIS – Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Busku – Zdroju
- KW- kontrola wewnętrzna prowadzona przez przedsiębiorcę wodociągowego
- mok – monitoring kontrolny
- mop – monitoring przeglądowy
- - nie dotyczy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju stwierdza, że jakość wody w wodociągu publicznym Gołuchów/Górki w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w zał. 1-4 oraz 3c do w/w rozporządzenia.

U z a s a d n i e:

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Gołuchów/Górki w 2017r., w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej nad jakością wody do spożycia przez PPIS w Busku Zdroju, wykazały jej zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r poz. 1989).

Ponadto Gmina w Kijach w 2017r., przeprowadziła w ramach kontroli wewnętrznej 5 badań jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem na 2017r., oraz 2 w zakresie substancji promieniotwórczych. We wszystkich przypadkach jakość wody odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie przedstawionych przez zarządcę wodociągu sprawozdań z wyników badań wydał 7 bieżących ocen o jakości wody.

Ocenę jakości wody z wodociągu sieciowego Gołuchów/Górki Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców o czym stanowi art. 12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z dnia 2017 poz. 328 ze zm.).

MS/KP

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY


Krzysztof Socha

Otrzymują:

1. Gmina Kije
28-404 Kije
2. Wójt Gminy Kije
28-404 Kije
3. Deco-Thern Adrian Dekiel
Dębno 40A
26-006 Nowa Słupia
4. a/a