



PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY

W BUSKU-ZDROJU

☎ 41 378-35-73


Fax 41 378-27-88

SE.Ia-4261/256 /17

Busko-Zdrój, dnia 2018-01-10

Handwritten: P.I. - przekazuje 12.01.2018

ROCZNA, OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KIJE



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju zgodnie z § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. z 2015 r. poz. 1989/ przesyła **obszarową ocenę jakości wody na terenie gminy Kije za rok 2017.**

Monitoring jakości wody do spożycia (kontrolny i przeglądowy) realizowany jest w ramach kontroli urzędowej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju oraz w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządców wodociągów.

Monitoring jakości wody do spożycia przez ludzi to regularne, specjalistyczne badanie ich parametrów. Jego wyniki dostarczają informacji o ilościowym i jakościowym stanie wód i w razie potrzeby sygnalizują ewentualne zagrożenia oraz wynikającą z nich konieczność podjęcia odpowiednich działań zapobiegawczo – naprawczych.

1. Nadzorem sanitarnym na terenie gminy Kije objęty jest wodociąg:

- Gołuchów/Górki.

2. Jednostką odpowiedzialną za jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg Gołuchów/Górki jest:

Deco – Therm, Dębno 40a

26 – 006 Nowa Słupia

3. Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania

Lp.	Przedsiębiorca	Wodociąg (produkcja wodociągu)	Produkcja łączna	Rodzaj uzdatniania
1	Gmina Kije	Gołuchów/Górki (410m ³ /dobę)	410 m ³ /dobę	-

4. Łączna liczba ludności zaopatrywana w wodę przez gminne wodociągi: **4 340** osób

5. Liczba zbadanych prób:

Właściciel	Wodociąg	Sprawozdanie z badań
Gmina Kije	Gołuchów/Górki	Ib/56/N/17 z dn 28.02.17 –OZ Kije Ib/122/N/17 z dn. 09.05.17 – Apteka Kije Ib/217/N/17 z dnia 28.08.17 – SP Kije LHS.9051.1.181.2017 z dn. 23.03.17 – Urząd Gminy Kije Ib/389/S/17 z dn. 23.05.17 – ujęcie Gołuchów-Górki Ib/655/S/17 z dn. 01.08.17 – ujęcie Gołuchów-Górki Ib/823/S/17 z dn. 26.09.17 – ujęcie Gołuchów-Górki Ib/1072/S/17 z dn. 21.12.17 – ujęcie Gołuchów/Górki LHS.9051.2.2356.2017 z dn. 18.12.17 – Gołuchów ujęcie 3299/10/2017/F/1/P/1 z dn. 22.12.17 – ujęcie Gołuchów/Górki (w zakresie substancji promieniotwórczych) 3299/10/2017/F/2/P/1 z dn. 22.12.17 – ujęcie Gołuchów/Górki (w zakresie substancji promieniotwórczych)

6. Przekroczenia wartości dopuszczalnych

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia przez PPIS w Busku-Zdroju oraz kontroli wewnętrznej zarządcy wodociągu wodociąg Gołuchów/Górki, we wszystkich przypadkach wykazały jej zgodność w badanym zakresie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r. poz. 1989).

7. Prowadzone postępowanie administracyjne

W roku 2017 nie prowadzono postępowania administracyjnego.

8. Działania naprawcze

Wszystkie analizy wody do spożycia w wodociągu publicznego Gołuchów/Górki wykazały jej zgodność w badanym zakresie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi – **działania naprawcze nie były wymagane.**

9. Ocena ryzyka zdrowotnego związanego ze stwierdzoną nieodpowiednią jakością wody

W 2017r., nie stwierdzono pogorszenia stanu zdrowia spowodowanego nieodpowiednią jakością wody przeznaczonej do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju przekazuje powyższą obszarową ocenę właściwemu **wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi** miasta, jako informację konieczną do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości - § 19 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. z 2015 r. poz. 1989/.
MS/KP

Krzysztof Sochła
INSPEKTOR SANITARNY
PAŃSTWOWY POWIATOWY

Otrzymują:

1. Deco-Therm, Adrian Dekiel
Dębno 40 a, 26 – 006 Nowa Słupia
2. Wójt Gminy Kije, 28- 404 Kije
3. a/a