




PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w BUSKU-ZDROJU

*P. Łopatecki
Kierownik GROS
20.02.2024*

ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrój
tel: 41 3783573, fax: 41 3782788
e-mail: sekretariat.psse.busko@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/psse-busko-zdroj>

NHS.9020.14.147.2024

Busko-Zdrój, dnia 2023-02-15



OCENA OKRESOWA

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za 2023 r.
dla wodociągu sieciowego Gołuchów/Górki**

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.)
- art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 537)
- § 22 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz.2294) oraz na podstawie sprawozdań (§ 10 ust.1) z wyników badań laboratoryjnych wody (badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej na podstawie wyników przekazywanych do PPIS w Busku-Zdroju ze wskazaniem miejsca poboru), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju przedstawia poniżej okresową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Pobrane próby w ramach nadzoru sanitarnego PPIS w Busku – Zdroju oraz w ramach kontroli wewnętrznej właściciela/zarządcy za 2023r. (na podstawie wyników przekazanych do PPIS) ze wskazaniem miejsca poboru (tabela).



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BUSKU-ZDRÓJU**

ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrój
tel: 41 3783573, fax: 41 3782788
e-mail: sekretariat.psse.busko@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/psse-busko-zdroj>

TABELA:

POBRANYCH PRÓB WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI ORAZ ILOŚĆ WYDANYCH OCEN

WODOCIĄG GOLUCHÓW/GÓRKI	mok „A”	mop „B”	Liczba wydanych ocen	RAZE M l. prób
Kontrole PPIS	LBW/64/1/23 z dn 21.02.23 – Kije OZ LBW/142/1/23 z dn. 15.05.23 – Kije SP LBW/262/1/23 z dn. 07.08.23 – Kije Apteka LBW/434/1/23 z dn. 27.11.23 – Goluchów hydroformia	LHS.9051.1.277.2023 z dn. 04.04.23 – Kije UG	5	5
Kontrole KW	250/01/2023 z dn. 27.04.23 – Włoszczowice SP S28/4/23/PG-000/634-1/2023 z dn. 27.04.23 476/01/2023 z dn. 18.07.23 – Kije SP S40/7/23/PG-000/634-1/2023 z 14.07.23 630/01/2023 z dn. 25.09.23 S33/923/PG-000/634-1/2023 z dn.22.09.23 - Kije SP 867/01/2023 z dn.30.11.23 S36/11/23/PG-000/634-1/2023 – Kije OZ	949/01/2023 z dn. 03.01.2024 oraz S39/12/23/PG-000/634-1/2023 z dn.21.12.2023 -hydroformia Goluchów	5	5
Razem PPIS / KW			10	10

Legenda:

PPIS – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju
KW- kontrola wewnętrzna prowadzona przez przedsiębiorcę wodociągowego
mok –parametry objęte monitoringiem grupy A
mop –parametry objęte monitoringiem grupy B
■ - nie dotyczy



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w BUSKU-ZDROJU**

ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrój
tel: 41 3783573, fax: 41 3782788
e-mail: sekretariat.psse.busko@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/psse-busko-zdroj>

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju stwierdza, że jakość wody w wodociągu publicznym Gołuchów/Górki w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w części A i B zał. nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz.2294)

U z a s a d n i e n i e:

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Gołuchów/Górki w 2023r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej nad jakością wody do spożycia przez ludzi, wykazały jej zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294)

Ponadto Veolia Południe Sp. z o.o. w 2023r. przeprowadził w ramach kontroli wewnętrznej 5 badań jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem na 2023r. We wszystkich przypadkach jakość wody odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie przedstawionych przez zarządcę wodociągu sprawozdań z wyników badań wydał 5 bieżących ocen o jakości wody oraz 5 bieżących ocen jakości wody na podstawie sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli urzędowej.

Ocenę jakości wody z wodociągu sieciowego Gołuchów/Górki Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z dnia 2023 r. poz. 537).

MS/KP

Otrzymują:

1. Veolia Południe Sp. z o.o, ul. Zagórska 173,
42-600 Tarnowskie Góry.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Kije, 28-404 Kije.
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

Krzysztof Socha