

Znak postępowania: 2022/BZP 00166286/01

Kije, 8 czerwca 2022 r.

Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Kije w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Zamówienie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Zamawiający:

Gmina Kije, ul. Szkolna 19, 28-404 Kije,

NIP 662-17-36-367, REGON 291010085,

tel.: (0-41) 35 680 09, fax: (0-41) 35 680 09 w. 11,

adres strony internetowej: www.kije.pl

Wyjaśnienie treści SWZ

W związku z otrzymanym w dniu 1 czerwca 2022 r. wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający – na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 p.z.p. – udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza falowniki o mocy min. 2000 W ze sprawnością maksymalną min. 97,0 %?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza falowniki o mocy min. 2000 W ze sprawnością maksymalną min. 97,0 %.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza falowniki o mocy min. 2000W z zakresem napięć MPPT Min. 90V-450V?

Odpowiedź 2:

Zamawiający dopuszcza falowniki o mocy min. 2000 W zakresem napięć MPPT 90-450V.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza falowniki o mocy min. 3000 W ze sprawnością maksymalną min. 97,5 %?

Odpowiedź 3:

Zamawiający dopuszcza falowniki o mocy min. 3000 W ze sprawnością maksymalną min. 97,5 %.

Pytanie 4:

Ze względu na rozbieżność w parametrach przy falowniku min. 10000 W przy różnych lokalizacjach (Inne sprawności dla lokalizacji Szkolna Filia Gartatowice i Szkolna Filia Włoszczowice a Samorządowy

instytut kultury i Szkoła Podstawowa Kije, prosimy o podanie które sprawności są poprawne min. 98,3 % i 97,8% czy 98,0% i 97,4%?

Odpowiedź 4:

Zamawiający informuje, że w opracowanym PFU nastąpił błąd pisarski, w związku z czym Zamawiający ujednolica zapisy PFU odnoszące się dla falownika min. 10000 W. Sprawności dla lokalizacji Szkolna Filia Gartatowice i Szkolna Filia Włoszczowice mają wynosić min. 98,0% i 97,4%.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dla lokalizacji Samorządowy Instytut Kultury dopuszcza na carportach moc instalacji większej od 12,50 kWp a na dachu mniejszej niż 14,00 kWp, pod warunkiem zachowania łącznej mocy instalacji min. 26,50 kWp?

Odpowiedź 5:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania, pod warunkiem zachowania łącznej mocy instalacji min. 26,5 kWp, przy czym instalacja na carportach musi wynosić min. 12,5 kWp.

Pytanie 6:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą certyfikatów na system zarządzania. Prosimy o potwierdzenie czy certyfikaty MID i DLMS mają być wydane przez jednostkę certyfikującą czy mogą być certyfikaty wydane przez producenta

Odpowiedź 6:

Zamawiający wymaga aby certyfikaty MID i DLMS były wydane przez jednostkę certyfikującą

Pytanie 7:

Zamawiający na str. 10 w PFU zapisał „W zakresie zamówienia ustala się gwarancję na prace budowlano-montażowe oraz projektowe – minimum **36** miesięcy, liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego zrealizowanej inwestycji przez Zamawiającego. Gwarancja na poszczególne komponenty określone zostały w dalszej części PFU.” Natomiast w dokumencie SWZ na str. 9 Zamawiający napisał „Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady całości wykonanego zamówienia wynosi **minimum 60 miesięcy**, chyba że Wykonawca w ramach oferty zaproponuje wydłużenie tego okresu. Wykonawca udzieli gwarancji na prace budowlano-montażowe oraz projektowe przez okres wynoszący **60 miesięcy**. Powyższa gwarancja jest niezależna od gwarancji producenta na poszczególne dostarczone przez Wykonawcę sprzęty, urządzenia i systemy”. Prosimy o ustosunkowanie się ile ma wynosić gwarancja na prace budowlano-montażowe oraz projektowe?

Odpowiedź 7:

Wykonawca udziela gwarancji na prace budowlano-montażowe oraz projektowe przez okres wynoszący **60 miesięcy**, gdzie powyższa gwarancja jest niezależna od gwarancji producenta na poszczególne dostarczone przez Wykonawcę sprzęty, urządzenia i systemy.

Z kolei okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady całości wykonanego zamówienia wynosi **minimum 60 miesięcy**, chyba że Wykonawca w ramach oferty zaproponuje wydłużenie tego okresu

Pytanie 8:

W załączniku nr 9 - projekt umowy, na stronie 11 jest zapis o usunięciu drzew, iż będzie leżał po stronie Wykonawcy. Prosimy o wskazanie ilości drzew, gatunku oraz średnicy pnia. Jest to bardzo istotny zakres cenotwórczy, aby każdy z Wykonawców miał możliwość jednakowo wycenić zakres robót i

prosimy Zamawiającego o wskazanie powyższych danych. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie wskazać prosimy o wyłączenie tego zakresu.

Odpowiedź 8:

Postępowanie jest w trybie zaprojektuj i wybuduj i to do Wykonawcy należy ocena koniecznych do wykonania prac. W celu rozwiania wątpliwości zakresów niezbędnych do wyceny, Zamawiający wprowadził możliwość odbycia wizji lokalnej osobiście przez przedstawiciela Wykonawcy, która ułatwi złożenie odpowiedniej oferty.

Pytanie 9:

W załączniku nr 9 - projekt umowy na stronie 12 jest zapis o wykonaniu instalacji odgromowej dla budowanych instalacji fotowoltaicznych, w PFU nie jest dokładnie określone które obiekty wymagają instalacji odgromowej. Zatem prosimy o wskazanie na których obiektach należy wykonać instalacje odgromową. Stanowi to ważną kwestią aby każdy z Wykonawców mógł jednakowo wycenić zakres robót.

Odpowiedź 9:

Postępowanie jest w trybie zaprojektuj i wybuduj i to do Wykonawcy należy ocena koniecznych do wykonania prac. W celu rozwiania wątpliwości zakresów niezbędnych do wyceny, Zamawiający wprowadził możliwość odbycia wizji lokalnej osobiście przez przedstawiciela Wykonawcy, która ułatwi złożenie odpowiedniej oferty.